

Klacknäset ARV analyser
2022

		Jan		Feb		Mars	
Rikt- och gränsvärde (mg/l)		lör 22-01-08	ons 22-01-26	fre 22-02-11	tor 22-02-17	lör 22-03-12	fre 22-04-01
BOD7 (mg/l)	10	1,5	1,5	4,1	3,6	5,1	5,5
Totalfosfor (mg/l)	0,3	0,26	0,32	0,44	0,32	0,53	0,58
Fosfat-fosfor (PO4-P) mg/l driftanalys (ej partikulärt)		0,22	0,22	0,22	0,60	0,30	0,25

		April		Maj		Juni	
Rikt- och gränsvärde (mg/l)		tis 22-04-12	tor 22-04-28	lör 22-05-14	ons 22-05-25	lör 22-06-11	ons 22-06-29
BOD7 (mg/l)	10	1,5	1,5	3,4	1,5	1,5	1,5
Totalfosfor (mg/l)	0,3	0,28	0,37	0,28	0,22	0,24	0,33
Fosfat-fosfor (PO4-P) mg/l driftanalys (ej partikulärt)		0,20		0,23	0,28	0,28	1,1

		Juli		Aug		Sept	
Rikt- och gränsvärde (mg/l)		ons 22-07-06	ons 22-08-03	fre 22-08-19	ons 22-08-31	lör 22-09-17	tor 22-10-06
BOD7 (mg/l)	10	4,8	18	1,5	10	3,5	1,5
Totalfosfor (mg/l)	0,3	0,38	2,9	0,26	1,7	0,7	0,29
Fosfat-fosfor (PO4-P) mg/l driftanalys (ej partikulärt)		1,1	1,1	1,1	1,1	0,64	0,11

		Okt		Nov		Dec	
Rikt- och gränsvärde (mg/l)		mån 22-10-31	fre 22-11-04	sön 22-11-13	ons 22-11-23		
BOD7 (mg/l)	10	1,5	1,5	1,5	1,5		
Totalfosfor (mg/l)	0,3	0,34	0,22	0,19	0,28		
Fosfat-fosfor (PO4-P) mg/l driftanalys (ej partikulärt)		0,27	0,15	0,08	0,12		

		Kvartal I		Kvartal II		Kvartal III		Kvartal IV		Årsmedel 4		Årsmedel 24	
BOD7 (mg/l)	10	3,6	1,8	6,6	1,5	6,6	1,5	3,4	3,5				
Totalfosfor (mg/l)	0,3	0,41	0,29	1,04	0,26	0,50	0,52						
Fosfat-fosfor (PO4-P) mg/l driftanalys (ej partikulärt)		0,30	0,42	0,86	0,16	0,43	0,46						

BOD7 angivet som 1,5 betyder <3 enligt analys

Sista provet i juli som togs i början på augusti är katastrof. Något måste ha gått fel.

Sista provet för kvartal 3 i september blev något förskjutet

Ett prov missat och en trasig flaska vid framkomst till analys

18

2,9